

Certificado *Certificate*



Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Certificado Nro. <i>Certificate No.</i>	MC 4188686 JNA
Informe Nro. <i>Report No.</i>	830-24-0025
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	Válvulas Worcester de Argentina SA Osvaldo Cruz 3333, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-51601474-8
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Válvulas Worcester de Argentina SA Osvaldo Cruz 3333, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Origen <i>Origin</i>	Argentina
Producto <i>Product</i>	Grados de protección proporcionados por cerramientos (código IP) / <i>Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)</i>
Designación <i>Type Designation</i>	Actuador Neumatico Modelo VM32D - doble efecto (tapón de cilindro Ø 368)
Marca comercial <i>Trademark</i>	Válvulas Worcester de Argentina SA
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Grado de protección IP: IP66M
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	Informe de laboratorio No.: 24043001-1
Ensayado según <i>Tested according to</i>	ANSI/IEC 60529-2020
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	Laboratorio de Mediciones y Ensayos - LAYMEN, UTN Facultad Regional Santa Fé Predio CONICET / PTLC - Colectora RN 168, El Pozo, Santa Fe, Santa Fe, 3000, Argentina

Este certificado debe ser acompañado por la correspondiente nota de cumplimiento con los controles de vigilancia y/o inspecciones aplicables a partir del año de su fecha de emisión.

This certificate must be accompanied by the note of compliance with surveillance checks and / or inspections applicable after one year from the date of issue.

Este certificado está vinculado a un contrato y para el alcance arriba citado.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation for the above mentioned scope.

Este certificado no cubre la instalación del producto, la cual deberá ser realizada de acuerdo al manual de instalación provisto por el fabricante.

This certificate does not cover installation of the product, which must be done according to the installation manual provided by the manufacturer.

Fecha de emisión 08/08/2024

Date of issue(day/mo/yr)

Certificador: Ing. Mauricio Schamber

Certifier:

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FCMPNA-Rev. 3